



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oognp@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района  
650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Заводского района г. Кемерово  
650024 г. Кемерово, ул. Патриотов, 26 тел/факс 77-26-64, тел. 77-26-61 E-mail: GPNZR@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Кемерово  
(место составления акта)

«12» августа 2020г.  
(дата составления акта)  
10 часов 00 минут  
(время составления акта)

Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 59

По адресу: г. Кемерово, ул. Белозерная, 40<sup>Б</sup>.

На основании: распоряжения № 59 от «24» июля 2020г. заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 158 «Детский сад комбинированного вида», МБДОУ № 158, ОГРН 1024200696420

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» августа 2020 г. с 09 час. 00 мин до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

«12» августа 2020 г. с 09 час. 00 мин до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

Общая продолжительность проверки: два дня/ 2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НДПР Заводского района г. Кемерово отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: распоряжение направлено 29.07.2020г. на эл. адрес МБДОУ № 112 kem.158@yandex.ru, с распоряжением ознакомлена, копию получила заведующая МБДОУ № 158 Дутова Марина Петровна М. Дутова-03.08.2020 в 09:00ч  
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Решение о согласовании от 28.07.2020 б/н прокурора Заводского района г. Кемерово В.Ю. Худа

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Филиппова Наталья Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)


При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ № 158 Дутова Марина Петровна.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки установлено: Согласно письма начальника ОНДПР г. Кемерово, Березовского и Кемеровского района Лопарева Р.В. исх. № 2148-3-6-14 от 09.07.2020г. «О продлении сроков исполнения предписания» по устранению нарушений требований пожарной безопасности предписания № 138/1/85 от 18.11.2019г. срок устранения нарушений перенесен на 31.12.2020г., а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В здании отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах.	п.6.22 СНиП 21-01-97; п.7.74 СНиП 23-05.95*; СНиП П-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ №158, заведующая Дутова М.П.
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	МБДОУ №158, заведующая Дутова М.П.
3.	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 50 см (разновозрастная группа; мед. кабинет, «оздоровительная группа», «старшая группа», каб. завхоза)	п.13.3.6 СП5.131302 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ст. 4.; ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ №158, заведующая Дутова М.П.
4.	В помещениях «Раздевалка для персонала», «подготовительная группа-буфет», «средняя группа-буфет» не установлено не менее 2-х пожарных извещателей.	П.12.16 НПБ 88-2001(Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»), п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст. 4.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	МБДОУ №158, заведующая Дутова М.П.

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 (подпись проверяющего)

  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 59/1/49 от 12.08.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



Филиппова Н.Н.

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта № 59/1/49 в семи приложениями получил:

Заведующая МБДОУ № 158

Дутова Марина Петровна

« 12 » августа 2020г.

М. Дутова  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

