



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Заводского района г. Кемерово

650024 г. Кемерово, ул. Патриотов, 26 тел/факс 77-26-64, тел. 77-26-61 E-mail: GPNZR@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 59/1/49

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 158

«Детский сад комбинированного вида», заведующей Дутовой Марине Петровне.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения № 59 от 24.07.2020г. заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору - старшим инспектором отделения НДПР Заводского района г. Кемерово ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района майором внутренней службы Филипповой Натальей Николаевной.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

проведена внеплановая выездная проверка территории, здания, помещений МБДОУ № 158 по адресу: г. Кемерово, ул. Белозерная, 40^Б.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 158 Дутовой Мариной Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах.	п.6.22 СНиП 21-01-97; п.7.74 СНиП 23-05.95*; СНиП II-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.12.2020	
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	31.12.2020	

3.	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 50 см (разновозрастная группа; мед. кабинет, «оздоровительная группа», «старшая группа», каб. завхоза)	п.13.3.6 СП5.131302 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ст. 4.; ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	31.12.2020
4.	В помещениях «Раздевалка для персонала», «подготовительная группа-буфет», «средняя группа-буфет» не установлено не менее 2-х пожарных извещателей.	П.12.16 НПБ 88-2001(Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»), п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст. 4.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	31.12.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору Филиппова Н.Н.
« 12 » августа 2020г.



Предписание № 59/1/49 от 12.08.2020г. для исполнения получил:

М. Душа -
(подпись)
« 12 » августа 2020 г.

Заведующая
(должность)
Думова М. П.
фамилия, инициалы

