



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

пр. Шахтеров, д. 20, г. Кемерово, 650002
Тел.: (384-2) 64-30-00, факс: (384-2) 64-20-62
E-Mail: fguzko@mail.ru

ОКПО 74313499, ОГРН 1054205030384
ИНН/КПП 4205081103 / 420501001

21.03.2019 № 633/007-ОГДиП
№ 368 от 14.03.2019

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
по санитарно – гигиеническим,
эпидемиологическим вопросам
и экспертизе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области»



А.В. Бачина

**Экспертное заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований,
измерений и испытаний
(Заключение эксперта)**

Мне эксперту Гафнер Лилие Федоровне, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово Кулебакиной Ксенией Алексеевной, разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 25.9, 26.4. КоАП РФ.

Эксперт обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.

Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.


Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;


2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;


3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.




Я не состою в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшим, их законными представителями, защитником, представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Я не выступал в качестве иных участников производства по данному делу, и нет оснований считать, что я лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного дела.



 / Л.Ф. Гафнер /
подпись / ФИО

Об административной ответственности уголовной ответственности за заведомо ложное заключение эксперта по ст. 17.9 КоАП РФ, за заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государственного контроля (надзора) по ст.19.26 КоАП РФ, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово предупрежден.

Эксперт



1. **Наименование объекта экспертизы:** параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха).
2. **Наименование учреждения, где проводились измерения:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 158 «Детский сад комбинированного вида».
3. **Дата и время проведения измерений:** 19.03.2019 (08ч.10мин-08ч.50мин).
4. **Фактический адрес:** Россия, 650095, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Белозерная, 40-Б.
5. **Основание для проведения экспертизы:** определение о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении № 368 от 14.03.2019 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово, входящий № 1399 от 14.03.2019.
6. **Документы, представленные на экспертизу:**
 - протокол № 9575 лабораторных исследований физических факторов от 19 марта 2019г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
7. **Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:**
 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
8. **Вопрос, поставленный перед экспертом:** гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний – соответствие параметров микроклимата в помещениях МБДОУ № 158 «Детский сад комбинированного вида» требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. **При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

В соответствии с определением о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово № 368 от 14.03.2019 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 158 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по адресу: 650095, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Белозерная, 40-Б, на разрешение эксперту поставлен следующий вопрос: установление соответствия параметров микроклимата в помещениях учреждения требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



Подпись

/ Л.Ф. Гафнер /
ФИО

Измерения параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) проведены 19 марта 2019 года с 08 часов 10 минут до 08 часов 50 минут врачом по СГЛИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» Зориным Е.В. в присутствии заведующей Дутовой М.П.

Средство измерения и сведения о государственной поверке: Метеоскоп-М № 206316 поверен 02.10.2018г. свидетельство № 55896 действительно до 01.10.2020г. (погрешность прибора: температура $\pm 0,2\%$; влажность $\pm 3\%$; СДВ (0,1-1,0) м/с $\pm (0,05+0,05V)$ (1,0-20) м/с $\pm (0,1+0,05 V)$ м/с. V – значение измерения скорости.

Измерения параметров микроклимата проводились в игровых и приемных помещениях разновозрастной, разновозрастной (туб), младшей, средней, старшей и подготовительной групп и музыкальном зале на уровне 0,1 метра от пола, 0,4 метра от пола и 1,7 метра от пола.

На момент проведения измерений параметров микроклимата в помещениях детского сада, температура наружного воздуха составляла 9°C ниже нуля.

Измеренные параметры микроклимата составили:

1. Во всех помещениях игровых и приемных разновозрастной, разновозрастной (туб), младшей, средней, старшей и подготовительной групп – температура воздуха $23\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, оптимальная не ниже $21-23^{\circ}\text{C}$.
2. В музыкальном зале – температура воздуха $+20\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, допустимая $19-20^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность воздуха во всех измеренных помещениях учреждения составила $42\%\pm 1,45$, оптимальная 40-60%.

Измеренные параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 158 «Детский сад комбинированного вида» соответствуют требованиям п.п. 8.4., 8.7. (Приложение № 3) СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждает протокол № 9575 лабораторных исследований физических факторов от 19 марта 2019г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».


Заключение

Параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 158 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения замеров 19.03.2019 **соответствуют** требованиям п.п. 8.4., 8.7. (Приложение № 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Эксперт, врач
по гигиене детей и подростков



Л.Ф. Гафнер



/ Л.Ф. Гафнер /